



Konin, dnia 11.01.2021 r.

WYJAŚNIENIA NR 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Odbudowę metodą bezwykopową rurociągów wody surowej Stacji Uzdatniania Wody Konin – etap II”.

Nr ogłoszenia w BZP 767574-N-2020, nr sprawy DOP/5/451/2020

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja.

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie w w/w postępowaniu technologii renowacji rurociągów metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa z włókien szklanych nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzanego termicznie z wykorzystaniem inicjatorów UV. Metoda ta jest powszechnie stosowana na rynku technologii bezwykopowych i w większości Inwestorów dopuszczana również równocześnie z technologiem rękawów filcowych. Zastosowanie rękawów z włókna szklanego jest ekonomicznie uzasadnione. Poza tym dopuszczenie technologii rękawów z włókien szklanych zwiększy konkurencyjność w/w postępowaniu i umożliwi Zamawiającemu zrealizować postępowanie w konkurencyjnych cenach.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie dopuszcza renowacji w technologii rękawa.

Pytanie 2:

W odniesieniu do pytania 1 prosimy o dopuszczenie posługiwaniem się zdolnością techniczną i zawodową w odniesieniu do rękawa z włókien szklanych nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzanego termicznie z wykorzystaniem inicjatorów UV.

Odpowiedź 2:

Zamawiający pozostawia warunek udziału w postępowaniu opisany w pkt. V.2 ppkt. 3 Tomu I SIWZ bez zmian.

Pełnomocnik Zamawiającego
Zarządu Spółki / Inspektor
Ochrony Danych - IOD
Kierownik
Działu Organizacyjno-Prawnego


Sebastian Szczerba